

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
teden	izvajalec	mesto vzorčenja	oskrbovalno območje	uporabniki	tip vode	priprava vode	način priprave vode	dezinf. sredstvo	Barva	Okus **	Vonj ***	pH vrednost	električna prevodnost	Motnost *	preostali prosti klor	Amonij	Escherichia coli (E, coli)	Koliformne bakterije	število kolonij pri 22°C	število kolonij pri 37°C	Enterokoki	Clostridium perfringens (vključno s sporami)
4.3.-8.3.2013	ZZV LJ - Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana	Stanovanjska hiša, Podlipa 41, 1360 VRHNIKA	PODLIPA	420	mešana	UV	ni doziranja	UV	<0,10	1	0	8,18	410	<0,1		<0,026	0	1	<10	<10	0	0
22.7. - 26. 7. 2013	ZZV LJ - Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana	Stanovanjska hiša, Podlipa 41, 1360 VRHNIKA	PODLIPA	420	mešana	UV	ni doziranja	UV	<0,10	1	0		420	<0,10		<0,026	0	0	177	45	0	0
18.3.-22.3.2013	ZZV LJ - Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana	Stanovanjska hiša, Smrečje 39, 1354 HORJUL	SAMIJA	97	površinska	UV	ni podatka	UV	<0,10	1	0	8,29	290	1,2		<0,026	0	6	96	10	2	0
9.9.-13.9.2013	ZZV LJ - Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana	Stanovanjska hiša, Smrečje 39, 1354 HORJUL	SAMIJA	97	površinska	UV	ni podatka	UV	<0,10	1	0	7,7	400	9		0,026	0	33	300	24	0	0

Podatki so povzeti iz Informacijskega sistema monitoringa pitne vode (<https://is.mpv.si/>)