

DRŽAVNI MONITORING

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
datum	izvajalec	mesto vzorčenja	oskrbovalno območje	uporabniki	tip vode	priprava vode	način priprave vode	dezinf. sredstvo	okus	Vonj ***	pH vrednost	temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	električna prevodnost	Motnost *	Escherichia coli (E, coli)	Koliformne bakterije	število kolonij pri 22°C	število kolonij pri 37°C	Enterokoki	Clostridium perfringens (vključno s sporami)
3.3.	NLZOH, Ljubljana	Stanovanjska hiša, Podlipa 44, 1360 VRHNIKA	PODLIPA	527	mešana	UV	ni doziranja	UV	1	0	7,9	5,6	379	0,9	0	0	<10	<10	0	0
2.9.	NLZOH, Ljubljana	Stanovanjska hiša, Podlipa 44, 1360 VRHNIKA	PODLIPA	527	mešana	UV	ni doziranja	UV	1	0	7,5	18,1	378	0,3	0	2	<10	<10	0	0
18.3.	NLZOH, Ljubljana	Stanovanjska hiša, Smrečje 39, 1354 HORJUL	SAMIJA	98	površinska	UV	kloriranje	UV, Nah.*	1	0	7,9	5,6	379	0,9	0	0	<10	<10	0	0
8.9.	NLZOH, Ljubljana	Stanovanjska hiša, Smrečje 39, 1354 HORJUL	SAMIJA	98	površinska	UV	kloriranje	UV, Nah.	1	0	7,7	18,7	399	0,3	0	0	<10	<10	0	0

Podatki so povzeti iz Informacijskega sistema monitoringa pitne vode (<https://is.mpv.si/>)

* Natrijev hipoklorit